



Meritve hrupa v bivalni enoti

Raven zvočnega tlaka L_p v bivalni enoti pred in po vklopu sistema mehanskega prezračevanja. Raven zvočnega tlaka tudi ob delujočem sistemu ustreza zahtevam za spalne prostore ($L_{p\text{eq, noč}} \leq 35$ dB). Meritev izvedena z Apple iPad3 in aplikacijo dB.



ekipa »Celice«

Ljubljana, september 2012